

Бекітемін
«GRWorld» ЖШС директоры
М.Р. Мустафина
тегі, аты, экесінін аты
2021 ж. 10 кыркүйек

**ӨРТ ҚАУПСІЗДІГІ САЛАСЫНДАҒЫ АУДИТ
ҚОРЫТЫНДЫСЫ**

2021 ж. «10» кыркүйек № 48

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің «Қазак
ұлттық хореография академиясы» ШЖҚ РМК, Нұр-Сұлтан қаласы, Ұлы Дағылар
данғылы, 9

багалау обьектісінің атапуы, мекенжайы

Корытынды 5 жұмыс күні ішінде КР ТЖМ Нұр-Сұлтан қаласы ТЖД Есіл ауданы ТЖБ
келіп тусты

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің аумактық бөлімшесі

Kipic № _____ күні _____

1. Тапсырыс беруші және орындаушы туралы мәліметтер:

1.1 Тапсырыс беруші туралы мәліметтер

Тапсырыс берушінің толық және қысқартылған атавы

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің «Қазақ ұлттық хореография академиясы» ШЖҚ РМК

тапсырыс беруші үйымның атавы

Тұратын жері Нұр-Сұлтан қаласы, Ұлы Даңдағылы, 9

Үйым басшысы Ж.Ж. Толысбаева

1.2. Орындаушы сараптама үйымы туралы мәліметтер (орындаушының толық және қысқартылған атавы) «GRWorld» ЖШС

орындаушы үйымның атавы

Тұратын жері Нұр-Сұлтан қаласы, Тарас Шевченко, 6

Үйымның басшысы М.Р. Мұстафина

Сараптама үйымы өрт қауіпсіздігі саласындағы аудит жөніндегі қызметті жүзеге асыруға аккредиттелген. 2019 жылғы 26 маусымдағы № KZ74VVB00000363 аккредиттеу аттестаты

2. Өрт қауіпсіздігі саласындағы аудит жүргізуін негізі. Өрт қауіпсіздігі саласындағы аудит жүргізуін негізі шарт болып табылады (көшірмесі қоса беріледі).

3. Өрт қауіпсіздігі саласындағы аудит объектінің өрт қауіпсіздігі саласындағы талаптарға сәйкестігін анықтау мақсатында жүргізіледі.

4. Өрт қауіпсіздігі саласындағы аудитті жүргізуге қатысушы адамдар:

4.1. Тапсырыс беруші және орындаушы, үйым, пайдаланылған обьекті өкілдерінің лауазымды адамдарының тегі, аты және әкесінің аты (болған кезде), олардың қатысуымен тексеру жүргізілді А.М. Ағатаев, Б.С. Тұрапов

5. Өрт қауіпсіздігі саласындағы аудит жүргізілетін обьект.

Нақты пайдаланылуына сәйкес атавы: Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің «Қазақ ұлттық хореография академиясы» ШЖҚ РМК
ғимараттары

ғимараттардын, іске жеткіліктіліктердін, аудиомагнитофондардын атавы көрсетілуі тиіс

Функционалды өрт қауіпсіздігінің сыныбы: Ф2.2

Мекенжайы: Нұр-Сұлтан қаласы, Ұлы Даңдағылы, 9

Құқық түрі: жеке меншік, жалға алу, жедел басқаруда: Жеке меншік

6. Өрт қауіпсіздігі саласындағы аудит негізінде жүргізілген өрт қауіпсіздігі талаптарының айқындалуы.

Объектіге арналған өрт қауіпсіздігі талаптарын регламенттейтін заңнамалық және нормативтік құқықтық актілер тізбесі. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылғы 17 тамызда № 15501 болып тіркелген. Қазақстан

Республикасы Ішкі істер министрінің 2017 жылғы 23 маусымдағы № 439 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» техникалық регламенті, Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 9 қазандығы № 1077 қаулысы

7. Объектінің жалпы техникалық сипаттамасы.

Кәсіпорын, үйым мынадай қызмет түрін жүзеге асырады: Оку орны

Фимарат, үй-жай мыналарға арналған: Оқыту және концерттік қойылымдар

Фимарат, үй-жай мыналар болып табылады: турғын және турғын емес үй-жайлар

Қабаттылығы: 4

Фимарат іргетасы: Қадалар, бетон

Сыртқы қабырғалары (материалы): Панель, тас

Ішкі қабырғалары және бөлу қабырғалары (материалы): темірбетон плиталары

Жабыны (түрі, материалы): Бетон

Сатысы (материалы): Бетон

Фимарат биіктігі: 6 метр

Фимарат, үй-жай ауданы: 40523,7

Фимарат көлемі: 221503

Жарық беру: Электр

Желдету: Табиғи, жеткізу және шығару

Жылу беру: Орталық

Объектіні: Иә қорғайды

8. Құжаттамалық тексеру

P/c №	Құжаттаманың атауы	бар	жок	ескертпе
1	Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жауапты адамдарды тағайындау туралы бұйрық	Иә		
2	Қызметкерлердің өрт-техникалық минимум өткендігі туралы күәліктері	Иә		
3	Өртке карсы режимді белгілеу туралы бұйрық	Иә		
4	Объектідегі өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулық	Иә		
5	Өртке карсы негізгі, бастапқы, қайталау және нысаналы нұсқамалар тіркеу журналы	Иә		
6	Өртті анықтаудың және сөндірудің, тутіннен тазарту және адамдарды құлактандыру (болған кезде) автоматты жүйелерді пайдалануға енгізу актілері	Иә		

7	Өртті анықтау және сөндіру жүйелерін, тұтіннен тазарту және Иә жүйелерін техникалық қызмет көрсете және жоспарлы-алдын алу жөндеу жөніндегі жұмыстардың жоспар-кестесі		
8	Сыртқы және ішкі өртке карсы сүмен жабдықтау жүйелерінің жұмысқа Иә кабілеттілігін тексеру актілері		
9	Жабынның металл өрт сөндіру сатылары мен коршауларын Иә пайдаланытудың сынау хаттамасы		
10	Бастапқы өрт сөндіру құралдарының бар-жоғын және техникалық жай-күйін есепке алу журналы		
11	Отка карсы өндеудің жай-күйін тексеру хаттамасы	Иә	Жабыны бетон
12	Күштік және жарық беру электр жабдықтарын, электр желілерін Иә оқшаулау карсылығын өлшеу актілері		
13	Жерге тұйықтайтын және жерге тұйықтағыш кедергілерді тексеру Иә хаттамасы		

Объектінің өрт қауіптілігін сипаттайтын, қосымша талдау жүргізілген құжаттама, сондай-ақ персоналдың даярлық деңгейі туралы қосымша ақпарат: Қызметкерлерді құжаттандыру және оқыту талаптарға сай келеді

9. Объектінің тексерудің нәтижелері. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптардың баптарын, тармақтарын көрсете отырып, анықталған бұзушылықтарды жазу:

1.бұзушылықтар анықталған жоқ

Ескертпе: Казақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзушылық болмаган жағдайда, бұзушылықтың болмауы туралы тиісті жазба жүргізіледі.

10. Объектінің өрт қауіпсіздігінің қамтамасыз етілуі немесе қамтамасыз етілмегендігі туралы корытындылар:

Өрт қаупін есептеу жүргізілмеді

11. Осы корытындының қосымша шарттары.

Корытынды мынадай: Өрт аудитінің нәтижелері бойынша саралтама үйімі келесі корытынды жасайды: Нұр-Сұлтан қаласы, Ұлы Даңдағылы, 9, мекен-жайында орналасқан Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі «Қазақ ұлттық хореография академиясы» ШЖҚ РМК нысанында тексеру жүргізу кезінде, өрт қауіпсіздігі талаптарын сактау шарттары сақталған

12. Осы корытындының қосымша шарттары.

Корытынды мынадай жағдайларда жарамсыз деп танылады:

- тапсырыс беруші таратылған және ауысқан (занды тұлға, жеке кәсіпкер, жеке тұлға);

- осы қорытындыда көрсетілмеген (яғни қайтадан жол берілген) өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзушылықтар: ғимараттың (құрылыштың) сәулет-құрылымы, көлемдік-жоспарлау шешімдері; технологиялық процесстер, аумақтар. Сондай-ақ, объектінің немесе оның бөлігінің өрт қауіптілігінің (функционалдық мақсатының) сыныбы өзгерген, курделі жөндеу, реконструкциялау, техникалық қайта жарактау жағдайларында күшін жояды.

13. Пайдаланылған нормативтік актілер мен құжаттардың, анықтамалық көздер мен бастапқы деректердің және басқа да ақпараттың тізбесі:

Казақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылғы 17 тамызда № 15501 болып тіркелген. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2017 жылғы 23 маусымдағы № 439 бүйрекімен бекітілген «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» техникалық регламенті, Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 9 казандығы № 1077 қаулысы

14. Қосымша:

- аккредиттеу құжаттары;
- Өрт қауіпсіздігі саласындағы аудиторлық жұмыстарға келісім-шарт;
- 8-тармағы бойынша растайтын құжаттардың көшірмелері.

Аудит объектісінің (тапсырыс берушінің) өкілдері:

Ректордың м.а.

(лауазымы)

қолы

Ж.Ж. Толысбаева

(тегі, аты, зекесінің аты)

Аудитті жүргізген сараптама ұйымының өкілдері:

Директор

(лауазымы)

қолы

М.Р. Мұстафина

(тегі, аты, зекесінің аты)